

郸城县发展和改革委员会文件

郸发改设计〔2023〕12号

签发人：罗明党

郸城县发展和改革委员会 关于郸城县洺河治理电网配套提升泵站 变压器安装工程项目初步设计的 批 复

郸城县洺河生态水系运维服务中心：

报来《关于郸城县洺河治理电网配套提升泵站变压器安装工程项目初步设计的请示》（郸洺〔2022〕24号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意河南兴华电力设计有限公司编制的初步设计。

二、建设规模及主要建设内容

新建55台箱式变压器、敷设电缆保护管6729米、架空绝缘导线1440米、电力电缆7920米，安装三相隔离开关55组、交流避雷器144台、柱上智能开关55台、电能计量箱55只，新建砼杆8根、电缆井67座等。

三、工程概算

项目概算核定为 2060.28 万元。

四、项目单位应履行业主责任，督促设计单位根据《初步设计综合审查意见》优化工程设计，严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在项目实施前变更控制性指标的，需到我委重新批复初步设计和投资概算报告；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

五、设计、监理、施工等单位严格按照国家要求组织施工，确保工程质量和进度，尽早发挥投资效益。

附件：总概算表



附件

总概算表

项目名称：郸城县洺河治理电网配套提升泵站变压器安装工程项目

序号	工程项目或费用名称	概算费用（万元）		
		建设工程	安装工程	合计
一	工程费用			1779.65
1	配电站、开关站工程	207.63	666.01	873.64
2	电缆线路工程	252.6	283.89	536.49
3	电缆线路工程		287.64	287.64
4	架空线路工程		67.64	67.64
二	工程建设其他费用			240.23
1	项目管理费			30.90
2	工程监理费			59.52
3	项目前期工作费			52.83
4	勘察费			6.21
5	设计费			66.57
6	施工图文件审查费			1.47
7	工程结算审查费			9.53
8	生产准备费			13.19
三	基本预备费			40.40
	总投资			2060.28