

郸城县发展和改革委员会文件

郸发改投资〔2022〕506号

签发人：罗明党

郸城县发展和改革委员会 关于郸城县洛河治理电网配套提升泵站变压器 安装工程项目可行性研究报告的 批 复

郸城县洛河生态水系运维服务中心：

报来《关于郸城县洛河治理电网配套提升泵站变压器安装工程项目可行性研究报告的请示》（郸洛〔2022〕19号）及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、为加快完善城区市政基础设施建设，解决郸城洛河沿路用电需求，完善郸城洛河配电系统。原则同意城县洛河治理电网配套提升泵站变压器安装工程项目（项目代码：2211-411625-04-01-342874）。

二、项目建设地点

郸城县洛河两侧。

三、主要建设规模及内容

项目新建 55 台变压器。主要建设内容包括敷设电缆保护管 6729 米、架空绝缘导线 1440 米、布电线 864 米、电力电缆 7920 米，安装三相隔离开关 55 组、交流避雷器 144 台、柱上智能开关 55 台、电能计量箱 55 只，新建砣杆 8 根、电缆井 67 座等。

四、项目总投资及资金来源

项目总投资 2060 万元，资金来源为郸城县财政资金。

五、同意项目可行性研究报告采取的节能措施，做到合理使用和节约使用能源。

六、同意项目法人在施工等环节委托有资质的招标代理机构进行公开招标。招标公告须在国家、省、市依法指定的媒介上发布，并依法向有关行政监督部门做好招标文件备案和招标情况报告工作。

请据此批复，编制初步设计报我委审批。



2022年11月22日

郸城县发展和改革委员会办公室

2022年11月22日印发

附件

项目招标方案核准意见

项目名称：郸城县洺河治理电网配套提升泵站变压器安装工程项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察设计							
施工	核准			核准	核准		
监理							
主要设备							
重要原料							
其他							

审批部门核准意见说明：



2022年11月22日